



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 28.04 2023 р.

№ 12.2-18-1/4476

Об'єкт експертизи: Шпаклівки ультралегкі: AURA Luxpro Ultralite Spackel, Grover PA 654 виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-006:2012 «Шпаклівки водно-дисперсійні. Технічні умови» зі Зміною № 4

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.22-55.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для суцільного, часткового й шовного шпаклювання стель і стін у сухих приміщеннях, для фінішного шпаклювання при вирівнюванні поверхні під фарбування по наступним поверхням: штукатурка, бетон, легкий бетон, гіпсокартонні плити, склополотно тощо

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Одеський район, автодорога М 05-01 (обхід м. Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Одеський район, автодорога М 05-01 (обхід м. Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату – 5 мг/м³ (3 клас небезп., п); стиролу – 30/10 мг/м³ (3 клас небезп., п); вапняку – 6 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); силікатів склоподібних вулканічного походження (перліту) – 4 мг/м³ (3 клас небезп., а, Ф) відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): метил акрилату – 0,01; стиролу – 0,002; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-

2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Шпаклівки ультралегкі: AURA Luxpro Ultralite Spackel, Grover PA 654, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-006:2012 «Шпаклівки водно-дисперсійні. Технічні умови» зі Зміною № 4 за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-006:2012 «Шпаклівки водно-дисперсійні. Технічні умови» зі Зміною № 4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-0021

e-mail: info@medpruk.org.ua;


web-сайт: www.medpruk.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Ідентифікаційний код 22946309

№ 875 від 06 КВІТНЯ 2023 р.

(№ протоколу, дата та затвердження)



(підпис)

Ищейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

м.п.